

2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los **interruptores automáticos termomagnéticos OPALUX**, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

Códigos:	OP-3PK6-C20 / OP-3PK6-C25 / OP-3PK6-C32 / OP-3PK6-C40 / OP-3PK6-C50 / OP-3PK6-C63
Marca:	OPALUX
Tipo:	Interruptor automático termomagnético
Número de polos:	3P
Corriente nominal:	20 A / 25 A / 32 A / 40 A / 50 A / 63 A
Tensión asignada de empleo:	400 V AC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Curva de disparo:	C
Capacidad de ruptura (Icn):	6 kA
Grado de protección:	IP20
Tipo de montaje:	Riel DIN

DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los interruptores automáticos termomagnéticos OPALUX, para su uso en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, brindando protección de los circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos, de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes a cada código y sus condiciones de instalación.

Fecha de emisión: **Agosto 2026**

Válido hasta: **Agosto 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:


JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814