

2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los **contactores electromagnéticos AC de 3 polos OPALUX**, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

Códigos:	OP-C3J9A-220 / OP-C3J12A-220 / OP-C3J18A-220 / OP-C3J25A-220 / OP-C3J32A-220 / OP-C3J40A-220
Marca:	OPALUX
Tipo:	Contactor electromagnético AC de 3 polos
Corriente nominal:	9 A / 12 A / 18 A / 25 A / 32 A / 40 A
Tensión de operación del circuito principal:	380 / 400 V AC
Tensión nominal de control (bobina):	220 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Número de polos principales:	3 polos
Tensión de aislamiento:	660 V
Tipo de conexión:	A tornillo
Tipo de fijación:	Mediante tornillos o montaje en carril DIN

DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los contactores electromagnéticos AC de 3 polos OPALUX para la maniobra y control de cargas eléctricas en tableros eléctricos, paneles de control y aplicaciones de automatización, de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes a cada código y sus condiciones normales de instalación y uso.

Fecha de emisión: **Agosto 2026**

Válido hasta: **Agosto 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:


JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814