2026

# CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica del enchufe aéreo OPALUX, se verifican las siguientes características:

## DATOS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **Modelo:** | OP-13200 |
| **Marca:** | OPALUX |
| **Tipo:** | Enchufe aéreo |
| **Tensión de entrada:** | 200–250 V AC |
| **Corriente máxima:** | 16 A |
| **Frecuencia:** | 50/60Hz |
| **Configuración de polos:** | 2P + ⏚ (2 polos + tierra) |
| **Hora de posición:** | 6 h |
| **Tipo de conexión:** | Conexión por tornillo |
| **Cable admitido:** | 1–2.5 mm² |
| **Grado de protección:** | IP54 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |

## DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad del enchufe aéreo OPALUX, para la conexión y suministro de energía eléctrica a equipos en aplicaciones industriales, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación y operación.

Fecha de emisión: **Octubre 2026**

Válido hasta: **Octubre 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que el equipo conserve sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:

JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814