2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de la toma aérea OPALUX, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

Modelo:	OP-23200
Marca:	OPALUX
Tipo:	Toma aérea
Tensión de entrada:	200–250 V AC
Corriente máxima:	16 A
Frecuencia:	50/60Hz
Configuración de polos:	2P + ⏚ (2 polos + tierra)
Hora de posición:	6 h
Tipo de conexión:	Conexión por tornillo
Cable admitido:	1–2.5 mm²
Grado de protección:	IP44 / IP54
Resistencia al impacto:	IK08

DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de la toma aérea OPALUX, para la conexión y alimentación eléctrica de equipos y extensiones en aplicaciones industriales, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación y operación.

Fecha de emisión: **Octubre 2026**

Válido hasta: **Octubre 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que el equipo conserve sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:

JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814